



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. _____

Ref. verslag _____

RAP _____

DS 2012-15 - 5T

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - AREI art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	Voordeur			Voor naam	Postnr	910	
Adres	Hoofdruimendaan 4/8A			Gemeente	Beveren		
Installateur	Euret Li Te fact			Gemeente	Beveren		
BTW-nummer	[] []						
of identiteitskaartnr.	-			Uitreikingsdatum	-- 1 -- 1 --	Gemeente	
Plaats van onderzoek	Hoofdruimendaan Ppp 9.9.			Postnr.	910		
Adres	Hoofdruimendaan 4/8A			Gemeente	Beveren		
EAN-code	[] []						
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten			<input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere)		<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheid	<input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid
Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen					
U _{nom} (V ac/dc)	230V		2x2p Air 6A-15A				
Ø voedingskabel (mm ²)	4mm ²		2x2p Air 25A-6mm ²				
I _{nom} aansluiting (A)	16A		4x2p Air 30A-25mm ²				
Type alg. schakelaar	DIP		Via ep 40p/30mA				
Aantal borden	1		2x2p Air 16A-25mm ²				
Aantal eindstroombanen	2		2x2p Air 30A-25mm ²				
Type aardelektrode	LW						
Algemene diff.stroom.inr.	EpkaM03A						
Bijkomende diff.stroom.inr.	EpkaM01A						
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :							
Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01				
Aardspreadingsweerstand :	28.9 Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	≥ 1 MΩ	Werking differentieelstroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.: OK / NOK	
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)							
geen							
Opmerkingen, cv, bedk. ruis, bad/leuke, verlicht carnat, ventil met geplaatst.							
<input type="checkbox"/> Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP _____ / _____							

Besluit

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegelng. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : _____ / _____

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	11-10-2015	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	Datum onderzoek:	15-12-2015
---------------------------------------	------------	--	------------------	------------

RAP-E-901 (01.12.2015)